

安全评价报告信息公开表

被评价单位名称	诸暨市交投石化燃气经营有限公司
评价项目名称/项目编号	20-09-10 诸暨市交投石化燃气经营有限公司诸暨城西公交（LNG/L-CNG）加气站工程周边环境说明
项目简介 (含图片)	<p>诸暨市交投石化燃气经营有限公司位于诸暨市暨阳街道南屏路 43 号，公司法定代表人（负责人）：钱立锋。公司主要从事汽车加气批发零售；润滑油、日用百货；油气站相关配套设施建设。为了满足诸暨市经济社会快速发展需要，以及城市化的快速推进，诸暨市交投石化燃气经营有限公司于 2018 年 07 月 02 日取得了浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表，项目代码：2018-330681-45-03-046515-000。</p> <p>拟在诸暨城西城山路与五泄江交叉口西南侧地块建造诸暨城西公交（LNG/L-CNG）加气站工程。主要包括 LNG 储罐区、站房、罩棚及工艺设备区等。</p> <p>诸暨市交投石化燃气经营有限公司拟建的诸暨城西公交（LNG/L-CNG）加气站工程，加气站项目总用地面积为 4332m²，新建一座站房及一座加气罩棚，站房建筑面积为 151.63m² 和加气罩棚占地面积 390.76m²。本项目加气站拟设 1 只 60m³ 卧式半地上 LNG 低温储罐和 2 台 LNG 注气机；4×2 m³ 的 CNG 储气瓶组和 2 台 CNG 加气机等相关配套设施，为三级加气合建站。</p> <p>诸暨市交投石化燃气经营有限公司委托浙江润和安全技术有限公司对该新建项目进行了安全预评价，并由 2018 年 10 月 22 日出具了《诸暨市交投石化燃气经营有限公司诸暨城西公交（LNG/L-CNG）加气站工程安全预评价报告》，其结论为：通过本建设项目的分析、评价，如果建设、设计、施工各方在认真遵守国家有关劳动安全卫生方面的法律、法规和标准、规范，并充分落实本评价报告中提出的各项安全对策措施的前提下，本项目在拟选站址按选定的工艺方案进行工程建设可满足安全生产条件要求。</p> <p>现该项目基本建成，其周边的环境与 2018 年相比，略有变化，为此，受诸暨市交投石化燃气经营有限公司委托，对已建成的加气合建站工艺设施与站外建、构筑物的安全间距的符合性进行安全评价，为此，浙江天为企业评价咨询有限公司通过对该企业的建设现场踏勘，编制了《诸暨市交投石化燃气经营有限公司诸暨城西公交（LNG/L-CNG）加气站工程周边环境说明》。</p>

		
安全评价机构名称		浙江天为企业评价咨询有限公司
项目组长		王铁军
技术负责人		相继园
过程控制负责人		吴芳萍
评价报告编制人		阮佳、朱燕玉
报告审核人		李薇
参与评价工作	安全评价师	王铁军、阮佳、朱燕玉
	注册安全工程师	王铁军、阮佳、朱燕玉
	技术专家	/
现场开展安全评价工作	人员	王铁军、阮佳、朱燕玉
	时间	2020.9 至 2020.9
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告
评价报告提交时间		2020.9.21

