

## 安全评价报告信息公开表

被评价单位名称		嵊州市浙石油综合能源销售有限公司
评价项目名称/项目编号		嵊州市浙石油综合能源销售有限公司嵊州市三江口综合供能服务站验收评价报告/天为[评]字 19-07-35 号
项目简介 (含图片)		<p>嵊州市浙石油综合能源销售有限公司嵊州市三江口综合供能服务站成立于 2018 年 12 月,位于嵊州市问越路西侧。供能站规模:站内设有 4 台 30m<sup>3</sup>埋地汽油罐,1 台 50 m<sup>3</sup>埋地柴油罐,折算后油罐总容积为 145 m<sup>3</sup>(柴油罐容积折半计入),依据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012,2014 年版)划分,本站属二级加油站。本站还建有 4 个充电桩(预留 2 个)和 4 个充电车位(预留 2 个),根据《综合供能服务站建设规范》(DB 33/T 2136-2018),充电区块为 IV 级充(换)电区块,按照地理位置划分为“县级市、县级城区综合供能服务站”;综上,本站为二级综合供能服务站。</p> 
安全评价机构名称		浙江天为安全科技有限公司
项目组长		鲍水良
技术负责人		相继园
过程控制负责人		黄震
评价报告编制人		贝少华、鲍水良
报告审核人		黄震
参与评价工作	安全评价师	贝少华、鲍水良
	注册安全工程师	贝少华、鲍水良
	技术专家	
现场开展安全评价工作	人员	鲍水良
	时间	2020.11 至 2020.12
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告
评价报告提交时间		2020.12