

## 安全评价报告信息公开表格（单位名称）

被评价单位名称	杭州余杭中石化交通能源有限公司杜甫加油站
评价项目名称/项目编号	杭州余杭中石化交通能源有限公司杜甫加油站扩建项目安全设施竣工验收评价/23-06-21
项目简介 (含图片)	<p>杭州余杭中石化交通能源有限公司杜甫加油站（以下简称杜甫加油站）成立于 2012 年 09 月 18 日。加油站隶属于杭州余杭中石化交通能源有限公司，负责人徐伟胜，主要从事汽油、柴油的带储存经营。加油站位于浙江省杭州市余杭区良渚街道杜甫村章家塘 45 号，总占地面积为 3428.3m<sup>2</sup>，站内设有 5 只双层埋地油罐，其中 30m<sup>3</sup>汽油罐 3 只（92#汽油罐 1 只，95#汽油罐 2 只），30m<sup>3</sup>0#柴油罐 2 只，折算后油罐总容积 120m<sup>3</sup>，属于二级加油站。</p> <p>该加油站于 2019 年 8 月 27 日取得《成品油零售经营批准证书》，有效期至 2024 年 8 月 26 日。于 2023 年 03 月 30 日取得《危险化学品经营许可证》，有效期至 2024 年 01 月 03 日。</p> <p>本项目于 2023 年 3 月 27 日取得《杭州市商务局关于同意杭州余杭中石化交通能源有限公司杜甫加油站扩建项目立项的批复》（杭商务〔2023〕59 号）。于 2023 年 03 月 28 日在余杭区发展和改革局进行了立项备案，项目代码：2303-330110-04-01-829266。由浙江泰达安全技术有限公司于 2023 年 04 月 07 日出具了《杭州余杭中石化交通能源有限公司杜甫加油站扩建项目安全评价意见书》，并于 2023 年 06 月 16 日取得了杭州市应急管理局核发的《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》。由浙江美阳国际工程设计有限公司于 2023 年 04 月 06 日出具了《杭州余杭中石化交通能源有限公司杜甫加油站扩建项目安全工艺技术意见书》，并于 2023 年 06 月 16 日取得了杭州市应急管理局核发的《危险化学品建设项目安全设施设计安全许可意见书》。项目于 2023 年 6 月开工建设，于 2023 年 7 月初基本完成建设。</p> <p>此次改扩建主要内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 原注水停用的 V104 罐启用储存 95#汽油，并做内衬罐改造；原设置 2 台 30 立方米埋地卧式双层汽油油罐，2 台 30 立方米埋地卧式双层柴油油罐，油罐总容积 150 立方米，折算后容积为 120 立方米（柴油折半计入），按《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）为二级加油站。拆除南侧 CNG 加气设备，将加气机改为 2 台三油品六枪潜油泵式加油机，原 CNG 设备区拆除，增设 2 个充电桩。</li> <li>2) 卸油管道：卸油管道及配套的阀门附件均改为 DN100。</li> <li>3) 加油管道：原潜油泵出口增设三通，增加南侧输油管道。</li> <li>4) 油气回收管道：卸油油气回收改 DN100，增设南侧加油油气回收管。</li> <li>5) 增设三次油气回收装置。</li> <li>6) 卸油区和南、北两侧的加油区均增加可燃气体报警；南侧加油棚处增设紧急启停开关。</li> <li>7) 增设碧水蓝天场地排污。</li> <li>8) 在北侧置换用地内增设自动洗车机（未安装，已变更为预留）。</li> <li>9) 卸油房、卸油管、隔油池、渗漏检测系统相应改造。</li> </ol>

		 
安全评价机构名称		浙江天为安全科技有限公司
项目组长		尉伟明
技术负责人		周玉飞
过程控制负责人		王小梅
评价报告编制人		尉伟明
报告审核人		黄震
参与评价工作	安全评价师	胡伟、尉伟明、胡素娥、胡小兰、卜伟华
	注册安全工程师	胡伟、尉伟明、胡素娥、胡小兰
	技术专家	-
现场开展安全评价工作	人员	胡伟、尉伟明
	时间	2023.6.19 至 2023.7.20
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告
评价报告提交时间		2023.7.20